



## VARGA MURVABÁNYA LITÉR

Litér, 72-es főút Királyszentistváni elágazó

Mobil: 06/30-63-95-000


e-mail: [vargamurvabanya@invitel.hu](mailto:vargamurvabanya@invitel.hu)

### MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

MSZ EN 13043:2003 Kőanyaghalamazok (adalékanyagok) utak , repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz				
Megrendelő:	TAM-BAU Kft. 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.	Sorszám:	02/2015	
		Szállítás ideje:	2015.01.01 - 2015.03.31	
	Kőzetfajta: 22-80, 22-100, 0-22, 11-22	(LA <sub>19</sub> M <sub>DE9</sub> MS <sub>18</sub> ) dolomit Litér		
Aprózódási ellenállás LosAngeles	vizsgálat	MSZ EN 1097-2	szerint	LA <sub>19</sub>
Kopási ellenállás Micro-Deval	vizsgálat	MSZ EN 1097-1:	szerint	M <sub>DE9</sub>
Szulfát kristályosítás	vizsgálat	MSZ EN 1367-2	szerint	MS <sub>18</sub>
Szemek testsűrűsége	vizsgálat	MSZ EN 1097-6	szerint	2,85 Mg/m <sup>3</sup>
Vizfelvétel	vizsgálat	MSZ EN 1097-6	szerint	

Az információ harmadik személynek csak a bányatulajdonos hozzájárulásával adható ki. Az eredeti tanúsítvány vízzel ellátott.

Litér, 2015.03.11.

  
Varga Mihály  
bányatulajdonos